



Обозначение	Наименование	Кол-во
Q1	Выключатель нагрузки ВНАп 10/630	1
FU1-FU3	Предохранители ПКТ-102-10-50А	3
T1	Трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4 кВА	1
Q2	Разъединитель РЕ 19-41 1000А	1
TA1-TA3	Трансформаторы тока Т-0,66 600/5	3
PA1-PA3	Амперметр Э8030 600/5	3
PV1	Вольтметр Э8030 0...500В	1
PL1	Сч-к эл.эн. ПСЧ ТМ.05М.04 тр. включения	1
QS1-QS4	Рубильники типа РПС 250	4
PL2	Сч-к эл.эн. ПСЧ ТМ.05МК.24.01 прям. включения	1
SF1	Авт-ий выкл-ль ВА 47-29 25А 3р	1
KM1	Малозабаритный контактор КМИ 25А	1
KF1	Фотореле	1
SF2-SF3	Авт-ий выкл-ль ВА 47-29 1р 16А	2

				Эл. схема КТП-ТК/К-400кВА		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Шкуренко С.Д.			11.04		
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Лист	Листов	1